



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России  
629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 28 т.8(34922)3-16-21, 4-58-21, 3-17-03 ф.8 (34922) 3-14-16  
E-mail: gpn\_yamal@mail.ru. onγκ@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию город Салехард  
Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу  
наименование органа государственного пожарного надзора  
г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

### Предписание № 38/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения*

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
*детский сад №5 «Рябинка» (ОГРН – 1028900508526, ИНН - 8901010030).*

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.

*во исполнение распоряжения № 38 от 25 июля 2019 года начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Салехард управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу майора внутренней службы Олимпиева Д.И., заместителем главного государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору – заместителем начальника ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО майором внутренней службы Путинцевым Романом Александровичем проведена плановая, выездная проверка объекта защиты – здания детского сада Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» (ОГРН – 1028900508526, ИНН - 8901010030). Объект категории высокого риска.*

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес

**совместно с:** *заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» Гайдамака Людмилой Леонидовной.*

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» **Вам необходимо устранить** следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Вертикальные элементы ограждения лестниц имеют просвет более 0,1 м	п.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.15 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171)	28.10.2019	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	28.10.2019	
3.	Не выделены помещения склада и прачечной противопожарными стенами не ниже 2-го типа (REI 45),	п.1 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	28.10.2019	

	фактически между складским помещением и помещением прачечной сквозное отверстие в стене, забитое древесно-волокнистой плитой.	требованиях пожарной безопасности» 5.2.6 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288)		
4.	Заполнение проемов в противопожарной преграде отделяющей складское помещение выполнено дверьми, не обеспечивающими требуемый предел огнестойкости не менее чем EI 30	1 ст.52, ч.1,2,8 ст.88, таб. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.17, п.5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	28.10.2019	
5.	Отсутствует секционный план эвакуации на втором этаже отделенном от других частей этажа перегородкой (возле спортивного зала и группы №6)	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.2.1 «б» ГОСТ Р 12.2.143-2009. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	28.10.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по ЯНАО (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества.
- руководители федеральных органов исполнительной власти.
- руководители органов местного самоуправления.
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО майор внутренней службы  
Путинцев Роман Александрович

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору  
«19» августа 2019 года




подпись, М.И.П.

Предписание для исполнения получила:

Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка»

Гайдамака Людмила Леонидовна

должность, фамилия, инициалы  
«19» августа 2019 года



подпись

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99  
МЧС России: 8 (495) 400-99-99