



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование территориального органа МЧС России
629001, ЯНАО, город Салехард, улица Республики, дом 28, телефон 8 (34922) 3-16-21, 4-58-21, 3-17-03.

E-mail: gpn_yamal@mail.ru. ongk@bk.ru.

адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Салехард
Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

наименование органа государственного пожарного надзора
г. Салехард, ул. Броднева, 44 тел. (34922) 3-40-44, ond.salehard@mail.ru

ОНД и ПР по МО г. Салехард

место составления акта

«11» ноября 2019 года

дата составления акта

«16» часов «00» минут

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 62

По адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, 18

место проведения проверки

*распоряжения Главного государственного инспектора города Салехард по
пожарному надзору-начальника ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ
МЧС России по ЯНАО майора внутренней службы Олимпиева Д.И. № 62 от 05
ноября 2019 года.*

На основании:

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении: **объекта защиты- здания детского сада**

плановая/внеплановая, документарная/выездная

*Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -
детский сад №5 «Рябинка» (ОГРН – 1028900508526, ИНН - 8901010030). Объект категории высокого
риска.*

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

в периоды: с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «11» ноября 2019 года (1 рабочий час).

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: *не более 20 рабочих дней (по факту-1 рабочий час).*

рабочих дней/часов, ненужное зачеркнуть

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному
образованию г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Вручено заведующему МАДОУ ЦРР – Детский сад № 5 «Рябинка» Гайдамака Л.Л. 05.11.2019 г.

фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства

Лицо, проводившее проверку: *заместитель главного государственного инспектора г. Салехард по
пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России
по ЯНАО майор внутренней службы Путинцев Роман Александрович.*

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку

При проведении проверки присутствовали: *заведующий муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» Гайдамака
Людмила Леонидовна.*

ФИО, должность руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

Краткая характеристика объекта. Здание муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» двухэтажное, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, освещение естественное и электрическое, отопление центральное. Общая площадь здания 1640,40 м². Степень огнестойкости здания—2 СО. Подвальное помещение отсутствует. Из первого этажа здания имеется 8 эвакуационных выходов непосредственно наружу, со второго этажа имеется 2 лестничные клетки (Л-1), ведущие через коридор непосредственно наружу и 4 выхода на наружные открытые лестницы (3-го типа). Расстояние до ПЧ-1 г. Салехард—1,5 км. Внутреннее противопожарное водоснабжение, а именно ПК расположенные на 1, 2 этажах обеспечивают требуемый расход воды 2,5 л/с (протокол испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода №26-ВППВ/2019 от 29.05.2019г. ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ямало-Ненецкому автономному округу). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы рукавами и стволами. Проведена проверка работоспособности пожарных кранов с составлением акта проверки. Пожарные рукава присоединены к кранам и стволам. В детском саду разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, которая соответствует разделу XVIII Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства №390 от 25.04.2012 года. Обучены по программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства заведующий Гадамака Л.Л. (удостоверение АНО ДПО ИОЦ «Профессионал» №8/4-2019 от 15.03.2019г.), заведующий хозяйством Коваленко Раиса Ивановна (удостоверение АНО ДПО ИОЦ «Профессионал» №8/5-2019 от 15.03.2019г.), заместитель заведующего Косуха Светлана Анатольевна (удостоверение АНО ДПО ИОЦ «Профессионал» №11/17 от 30.11.2017г.). Здание детского сада укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушители) в соответствии с нормами положенности. В здании смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара 3-го типа. Заключен контракт с ООО «Северспецмонтаж» (№6 от 29.12.2018г.) на выполнение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем АПС, СОУЭ и РСПИ. Сигнал о срабатывании автоматических установок пожарной автоматики выведен на пульт централизованного наблюдения в 1 пожарную часть г. Салехард. Огнезащитная обработка стропильной системы кровли, балок и обрешеток проведена в 2013 году огнезащитным составом «Лакрон-Био», срок эксплуатации защитного состава 10 лет со дня нанесения. Проверка качества огнезащитной обработки проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. В июле 2018 года был проведен капитальный ремонт кровли здания, после которого в соответствии с требованием завода-изготовителя проведен дополнительный контроль качества огнезащитной обработки. Согласно протокола №37-ОДК/2019 экспертного исследования по определению качества огнезащитной обработки конструкций и материалов из древесины ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ямало-Ненецкому автономному округу от 05.06.2019 года, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли считается качественной. Согласно протокола №20-НМЛ/2016 испытания наружных металлических лестниц на пригодность к эксплуатации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ямало-Ненецкому автономному округу от 10.06.2016 года, наружная металлическая маршевая лестница №1 (со стороны ул. Артеева) испытанную нагрузку выдержала, пригодна к эксплуатации по назначению. Согласно протокола №21-НМЛ/2016 испытания наружных металлических лестниц на пригодность к эксплуатации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ямало-Ненецкому автономному округу от 10.06.2016 года, наружная металлическая маршевая лестница №2 (со стороны ул. Мира) испытанную нагрузку выдержала, пригодна к эксплуатации по назначению. Согласно протокола №88-ОК/2018 испытания металлического ограждения крыши на пригодность к эксплуатации ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ямало-Ненецкому автономному округу от 27.09.2018 года, ограждение крыши испытанную нагрузку выдержало, пригодно к использованию по назначению. Обслуживающий персонал детского сада обеспечен ручными электрическими фонарями.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений и лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.			
2.			
3.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлено.*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выявлено.*

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:

Заместитель главного государственного инспектора г. Салехард по пожарному надзору – заместитель начальника ОНД и ПР по МО г. Салехард УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО майор внутренней службы Путинцев Роман Александрович

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору «11» ноября 2019 года



подпись М.И.П.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №5 «Рябинка» Гайдамака Людмила Леонидовна.

должность, фамилия, инициалы

«11» ноября 2019 года

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99

МЧС России: 8 (495) 400-99-99